

Зарегистрирована  
ОНДиПР города Кузнецка, Кузнецкого,  
Сосновоборского и Неверкинского районов  
УНДиПР ГУ МЧС России по Пензенской области  
(Наименование подразделения МЧС России,  
предоставляющего государственную услугу)  
" 26 " 01 " 20 13 г.  
Регистрационный N 56805000-70-441

### Декларация пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в отношении Ф 1.1  
(Функциональное назначение)

здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 города Кузнецка

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты Муниципальное бюджетное учреждение  
(Указываются организационно- правовая форма)

на праве оперативного управления

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,  
индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим  
объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании,  
предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной  
регистрации юридического лица 1055800609413

Идентификационный номер налогоплательщика 5803014761

Место нахождения объекта защиты 442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Правды,  
21 телефон 8(84157)3-35-19

(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при  
наличии), которому принадлежит объект защиты

442530, Пензенская область, город Кузнецк, улица Правды 3 «А», телефон 8(84157)3-35-19

E-mail: pryanichnikova56@mail.ru

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов  
защиты, введенных в эксплуатацию)

Ввод в эксплуатацию 30.12.2019 год

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

Реконструкция и капитальный ремонт не проводились, класс функциональной пожарной  
опасности не менялся

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции,  
капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	II
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1

1.4	Высота здания	6,87 м										
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	3164,27 м <sup>2</sup>										
1.6	Объем здания	16238, 32 м <sup>3</sup>										
1.7	Количество этажей	2										
1.8	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	–										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-16». Система речевого оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа « СОНАТА-К 120-М» с резервным источником питания и с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, наружный противопожарный водопровод (1ПГ), внутренний пожарный водопровод (6ПК)										
2.	<p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>											
3.	<p>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>27098800,83 руб.</p>											
4.	<p>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>противопожарного</th> <th>Реквизиты</th> <th>Сведения</th> <th>о</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование	противопожарного	Реквизиты	Сведения	о					
Наименование	противопожарного	Реквизиты	Сведения	о								

	мероприятия	нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 (п.4.3 - 4.13) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст. 69	выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 (п.5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2 -11.4) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст. 68	выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (п.7.1, 8,1) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст. 90	выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 (п 6.6.1, 6.7.10, 6.7.14) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст. 30, ст. 35, ст.87. Табл. 21,23,24	выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 8.13130 2020 (п.4.2.1-4.2.9, 4.3.1-4.3.4, 4.3.6, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4 . ст. 84, ст.89	выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4. 13130.2013 (п.7.1.-7.3, 7.5, 7.6) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст.90, 91	выполняется

		ст.90, 91	
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 7.13130.2013 (п.6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1) СП 8.13130.2020 (п.5.1, 8.4, 10.1, 10.3-10.5) ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст.54,55,56,60,62,63. ст. 83 СП 10.13130.2020 (п.1.4)	выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) ч.3 ст.4, ст.51,53,54,56,57,58,59 61,62 СП 484.1311500.2020 (п.6.1.1-6.1.3)	выполняется
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г № 1479 с изм. от 01.09.2021г) п.3 Приказ МЧС России от 18.11.2021г № 806, приложение 1, 3	выполняется

Настоящая декларация разработана  
Прохоровой Т.Ю.  
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (Подпись)  
" 22 " августа 2023 г.  
М.П. (при наличии)



